景泰順 GIN TAI SHUN 檢驗股份有限公司 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.

列印日期：115/07/16
報告聯繫人：謝德城
聯絡電話：037-480258

飲用水樣品檢驗報告

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室
委託單位： 台東縣立興隆國民小學
受測單位： 台東縣立福原國民小學附設幼兒園
計畫名稱：*
採樣單位： 景泰順檢驗股份有限公司
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣時間： 115/07/13 10:39 至 115/07/13 10:40
收樣時間： 115/07/14 08:40

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
報告編號：FX115W05125
報告日期：115/07/16
檢測目的：其他環保法規用途
檢測業別：學校
行程編號：*
樣品特性：飲用水樣品

樣品編號		FX115W05125-001	公告標準值	檢測方法	備註
檢測項目	名稱 / 單位	幼兒園 飲用水			
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	6	NIEA E215.53C	

……以下空白……

發行用印

報告專用章
景泰順檢驗股份有限公司
環境部許可證字號
環境部國環檢證字第049號
機構負責人：周宗緯
檢驗室主管：周依宣